РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Канализационна мрежа”
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Джебелска, представляваща ПИ с идентификатор 20746.13.223 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна частна собственост.
Поречие	Река Арда
Водно тяло	BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	Съгласно Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район за периода 2022–2027г. водното тяло с код BG3AR400R074 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни и БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); специфични замърсители (постигане на СКОС за изместващите показатели – цинк (Zn) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – кадмий) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2025г. повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни и в непостигащо добро химично състояние с отклонения по показатели никел по матрица „вода“. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Арда“ с код BGCSARI01, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ, а

	именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включена в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022– 2027г. (ПУРБ на ИБР 2022 – 2027г.), за обекта са предвидени следните мерки имащи отношение към обекта: Мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места" (код UW_2), действие „4.Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.." (UW_2_4) и действие „1.Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж." (UW_2_1). Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_AR_03 – река Джебелска – град Джебел от определените в Източнобеломорски район на басейново управление, райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

Място на заустване	**Заустване №1/Поток №1 (Главен колектор)** – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Джебелска, представляваща ПИ с идентификатор 20746.13.223: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: **41°29'34,493"N, 25°19'03,709"E** Надморска височина: **Н = 289,97м.**
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Град Джебел, Община Джебел, Област Кърджали. **ЕКАТТЕ 20746**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1/Поток №1 (Главен колектор)** – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Джебелска, представляваща ПИ с идентификатор 20746.13.223: $Q_{ср.ден.}$ = 1 311,14 м^3/ден $Q_{макс.час.}$ = 4 257,01 м^3/час $Q_{год.}$ = 498 217,86 м^3/год.
Място за мониторинг	**Пункт №1** – от точката на заустване в река Джебелска на изход канализационен колектор;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**			**Собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 Поток №1 (Главен колектор) Смесен поток БФОВ и ДОВ *място за собствен мониторинг* **Пункт №1** от точката на заустване в река Джебелска на изход канализационен колектор				Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		на тримесечие	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**35**		на тримесечие	съставна
	$БПК_5$	**25**		на тримесечие	съставна
	ХПК (бихроматна)	**125**		на тримесечие	съставна
	Общ азот	**15**		на тримесечие	съставна
	Общ фосфор	**2**		на тримесечие	съставна
	Нефтопродукти	**5**		на тримесечие	еднократна

ITA INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.	
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна мрежа разрешително за заустване. 2. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални и дъждовни отпадъчни води.
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	Да се предприемат действия по стартиране изпълнението на предвидената мярка в ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г., а именно да се изгради пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с оглед намаляване на замърсяването от заустените отпадъчни води и привеждане на съществуващата канализационна мрежа на град Джебел, Община Джебел, Област Кърджали в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се осигури измерване на количеството заустващи отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 3. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Разходите по изграждане и експлоатация на пункта за собствен мониторинг е за сметка на титуляря на разрешителното. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането,

	транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. Забранява се включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води към канализационната мрежа на населеното място, когато същата не може да осигури отвеждането на отпадъчните води, при спазване на условията на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води. 2. В канализационната мрежа на населеното място за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на същата. 3. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.	

Възстановим подпис

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Подписано от: Vasil Dimitrov Uzunov

ITA INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411